

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 1911/NVP ngày 30/11/2020 của Công ty TNHH MTV Nhà Việt Phát, địa chỉ: 738/119/1, đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (số biên nhận 000.00.14.H19-201130-0004 ngày 30/11/2020 của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – Sở Xây dựng - Trung tâm hành chính công tỉnh, ngày hẹn trả: 07/12/2020) cho sản phẩm:

- Tên sản phẩm: **GẠCH GÓM ÓP LÁT ÉP BÁN KHÔ**
- Nhãn hiệu: **GEMSER TILES**
- Nơi sản xuất: **GEMSER TILES - ẤN ĐỘ**
- Kiểu, loại: gạch ốp lát đã tráng men, nhóm B1a ($E \leq 0,5\%$)

STT	Mã hàng	Kích thước (mm)	Số lượng (m ²)
1	VITRIFIED TILES	600x1200	1.264,32

- Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố
Độ hút nước	%	$E \leq 0.5$
Độ bền uốn	MPa	≥ 35
Độ chịu mài mòn	Cấp	I, II, III
Hệ số giãn nở nhiệt dài	$10^{-6} \times ^\circ\text{C}^{-1}$	≤ 9
Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	-

- Công ty nhập khẩu: **CÔNG TY TNHH MTV NHÀ VIỆT PHÁT**
+ Địa chỉ trụ sở: 738/119/1, đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Thuộc lô hàng nhập khẩu theo khai báo:

- + Hợp đồng : 17/2020-21 ngày 05/10/2020
- + Hóa đơn số : 16/2020-21 ngày 23/10/2020
- + Vận đơn số : A93A000980 ngày 29/10/2020
- + Tờ khai nhập khẩu số : 103638797401 ngày 10/11/2020
- + Cửa khẩu nhập khẩu : Cảng Cát Lái- TP HCM
- + Thời gian nhập khẩu : 11/2020

- Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD ban hành theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019.



- **Phương thức chứng nhận: Phương thức 7** (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ), theo Giấy Chứng nhận số VIC/20.HQ/3.11.1111 cấp ngày 18/11/2020 của Công ty cổ phần giám định khử trùng Vietnamcontrol.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH MTV Nhà Việt Phát. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty TNHH MTV Nhà Việt Phát phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH MTV Nhà Việt Phát;
- TTHCC tỉnh;
- UBND Tp Biên Hòa (để biết);
- BGD SXD;
- Văn phòng sở (đăng lên trang TTĐT);
- Lưu: VT, QLCLXD.Nam

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Minh Hoàng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số 1911/NVP

Tên tổ chức, cá nhân: Công Ty TNHH MTV Nhà Việt Phát

Địa chỉ: 738/119/1 Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0918268804

E-mail: dinhte1975@gmail.com

CÔNG BỐ:

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát ép bán khô

Kiểu, loại: Gạch ốp lát đã tráng men, nhóm B1a

STT	Mã hàng	Kích thước (mm)	Số lượng (m ²)
1	VITRIFIED TILES	600x1200	1.264,32

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố
Độ hút nước	%	$E \leq 0.5$
Độ bền uốn	MPa	≥ 35
Độ chịu mài mòn	Cấp	I, II, III
Hệ số giãn nở nhiệt dài	$10^{-6} \times ^\circ C^{-1}$	≤ 9
Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	-

Nhãn hiệu: Gemser Tiles

Thuộc lô hàng nhập khẩu theo khai báo:

- Hợp đồng : 17/2020-21 ngày 05/10/2020
- Hóa đơn số : 16/2020-21 ngày 23/10/2020
- Vận đơn số : A93A000980 ngày 29/10/2020
- Tờ khai nhập khẩu số : 103638797401 ngày 10/11/2020
- Cửa khẩu nhập khẩu : Cảng Cát Lái- TP HCM
- Thời gian nhập khẩu : 11/2020

Nơi sản xuất: Gemser Tiles - Ấn Độ

Doanh nghiệp xuất khẩu: Gemser Tiles

Địa chỉ : Shop No.104 Aadhyashakti Chember National Highway No.8 Near Lalpar, Morbi, Morbi Gujarat, India.

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2019/BXD ban hành theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019

Căn cứ công bố hợp quy:

Giấy chứng nhận hợp quy số: VIC/20.HQ/ 3.11.1111 Cấp ngày: 18/11/2020 của công ty Công Ty Cổ Phần Giám Định- Khử Trùng Vietnamcontrol

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức 7 (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Công Ty TNHH MTV Nhà Việt Phát cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa **Gạch** gồm ốp lát ép bán khô do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng./.

TP.HCM, ngày 30... tháng 11... năm 2020

Đại diện Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)



Trương Xuân Lêm



VIETNAMCONTROL

THE VIETNAMCONTROL INSPECTION FUMIGATION JOINT-STOCK COMPANY

Office: Vietnamcontrol Building, 94 Nguyen Cuu Van Street, Ward 17, Binh Thanh District, HCMC, VN

Tel: (84)-028.39117095

Hotline: 1800556836

17065VIF-CB-TT03-F01

Email: info@vietnamcontrol.com

Web: www.vietnamcontrol.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Số: VIC/20.HQ/3.11.1111

Chứng nhận lô hàng:

GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ (NHÓM B1a)

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Kiểu loại | : | Gạch gốm ốp lát ép bán khô, loại có tráng men |
| 2. Kiểu loại theo khai báo | : | Gạch ốp lát đã tráng men, mã hàng: VITRIFIED TILES.
Độ hút nước < 0,5% tính theo trọng lượng. Hàng mới 100%
Kích thước: (60 x 120)cm |
| 3. Thuộc lô hàng nhập khẩu theo khai báo | : | |
| - Số lượng | : | 1.264,32 m ² |
| - Hợp đồng | : | 17/2020-21 ngày: 05/10/2020 |
| - Hóa đơn số | : | 16/2020-21 ngày: 23/10/2020 |
| - Vận đơn số | : | A93A000980 ngày: 29/10/2020 |
| - Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số | : | 103638797401 ngày: 10/11/2020 |
| - Cửa khẩu nhập khẩu | : | Cảng Cát Lái – TP. HCM |
| - Thời gian nhập khẩu | : | 11/2020 |
| 4. Nhà sản xuất | : | GEMSER TILES |
| 5. Doanh nghiệp xuất khẩu | : | GEMSER TILES |
| 6. Địa chỉ doanh nghiệp xuất khẩu | : | Shop No. 104-Adhayashakti Chamber, National Highway No. 8 Near Lalpar, Morbi, Morbi Gujarat, India |
| 7. Doanh nghiệp nhập khẩu | : | CÔNG TY TNHH MTV NHÀ VIỆT PHÁT |
| 8. Địa chỉ doanh nghiệp nhập khẩu | : | 738/119/1 Phạm Văn Thuận, Khu Phố 7, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Việt Nam |
| 9. Địa điểm lấy mẫu | : | 1317 QL 51, Hương Phước, Biên Hòa |
| Phù hợp với các yêu cầu quy định tại | : | QCVN 16:2019/BXD (theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD, ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng) và được phép sử dụng dấu hợp quy (CR) theo mẫu do Công ty CP Giám Định Khử Trùng Vietnamcontrol cung cấp |
| Phương thức đánh giá | : | Phương thức 7 (Theo thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ). |
| | : | 18/11/2020 |

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2020



Ngày cấp giấy chứng nhận

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 013793 Quyền số: SCT/BS

Nơi nhận:

- Khách hàng (2 bản)
- Lưu PCN

Ngày 20/11/2020

PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN T. T. HỒ CHÍ MINH



Nguyễn Thị Thanh Trà



Dương Văn Phú



VIETNAMCONTROL

THE VIETNAMCONTROL INSPECTION FUMIGATION JOINT-STOCK COMPANY

Office: Vietnamcontrol Building, 94 Nguyen Cuu Van Street, Ward 17, Binh Thanh District, HCMC, VN

Tel: (84)-028.39117695

Hotline: 1800556836

17065VIF-CB-TT03-F01

Email: info@vietnamcontrol.com

Web: www.vietnamcontrol.com

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐÍNH KÈM GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

SỐ: VIC/20.HQ/3.11.1111

(VILAS 1049 – CM-02/17112020 – 18/11/2020)

Gạch ốp lát đá trắng men, độ hút nước $\leq 0,5\%$. Kích thước: (60 x 120)cm

STT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị	Kết quả kiểm nghiệm mẫu:	Phạm vi yêu cầu theo QCVN 16:2019/BXD
				I	
1	Độ hút nước	TCVN 6415-3:2016	%	0,43	$\leq 0,5$
2	Cường độ uốn	TCVN 6415-4:2016	MPa	39,9	≥ 35
3	Hệ số giãn nở nhiệt dài	TCVN 6415-8:2016	$10^{-6/0C}$	6,00	≤ 9
4	Hệ số giãn nở âm	TCVN 6415-10:2016	mm/m	-	Khả năng
5	Độ chịu mài mòn bề mặt	TCVN 6415-7:2016	Cấp	III	I, II, III



Nơi nhận:

- Khách hàng (2 bản)
- Lưu PCN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH
KHỬ TRÙNG VIETNAMCONTROL

Số: 7711/CV-VNC/2020

V/v: Khuyến nghị khắc phục nhãn hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Nhà Việt Phát

Công ty CP Giám Định Khử Trùng Vietnamcontrol đã nhận Giấy đăng ký chứng nhận hợp quy số VIC/20.HQ/3.11.1111 của Công ty TNHH MTV Nhà Việt Phát cho lô hàng nhập khẩu vật liệu xây dựng, theo tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 103638797401 ngày: 10/11/2020

Sau khi kiểm tra thực tế hàng hóa, Công ty CP Giám Định Khử Trùng Vietnamcontrol nhận thấy về phần nhãn hàng hóa trên sản phẩm “Gạch có tráng men” chưa phù hợp theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017. Do đó khuyến nghị Công ty TNHH MTV Nhà Việt Phát phải khắc phục bằng cách dán thêm nhãn phụ theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường.

Công ty CP Giám Định Khử Trùng Vietnamcontrol xin thông báo đến Quý công ty biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu cty

P. GIÁM ĐỐC



Dương Sơn Phúc

Số: **1028/QĐ-BXD**

Hà Nội, ngày **05** tháng **8** năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm/chứng nhận

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vật liệu xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol.

Trụ sở: 94 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng (theo Danh mục tại Phụ lục kèm theo) phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2019/BXD.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 487/QĐ-BXD ngày 30/05/2019.

Điều 3. Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol có trách nhiệm thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu; phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Điều 4. Vụ trưởng các Vụ: KH&CN&MT, Vật liệu xây dựng, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để báo cáo);
- Bộ KH&CN, Tổng cục TĐC (để biết);
- TT Thông tin (website);
- Lưu: VT, Vụ: VLXD, KH&CN&MT.



Nguyễn Văn Sinh

PHỤ LỤC

Danh mục sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng
được chỉ định đánh giá sự phù hợp với QCVN 16:2019/BXD

(Kèm theo Quyết định số 1028/QĐ-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2020)

TT	Tên sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
I	Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông
1	Xi măng poóc lăng
2	Xi măng poóc lăng hỗn hợp
3	Xi măng poóc lăng bền sun phát
4	Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát
5	Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng
6	Xi hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng
7	Xi hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa
8	Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây
9	Tro bay dùng cho xi măng
II	Cốt liệu xây dựng
1	Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa
2	Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi và sỏi dăm) dùng cho bê tông và vữa
3	Cát nghiền dùng cho bê tông và vữa
III	Gạch, đá ốp lát
1	Gạch gốm ốp lát ép bán khô
2	Gạch gốm ốp lát đùn dẻo
3	Đá ốp lát tự nhiên
4	Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ
IV	Vật liệu xây
1	Gạch đất sét nung

TT	Tên sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
2	Gạch bê tông
3	Sản phẩm bê tông khí chưng áp
4	Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép
V	Kính xây dựng
1	Kính nổi
2	Kính phẳng tôi nhiệt
3	Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp
4	Kính hộp gắn kín cách nhiệt
VI	Vật liệu xây dựng khác
1	Tấm sóng amiăng xi măng
2	Amiăng crizôlin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng
3	Tấm thạch cao và Panel thạch cao có sợi gia cường
4	Sơn tường dạng nhũ tương
5	Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm
6	Thanh định hình (profile) poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi
7	Các loại ống
7.1	Ống và phụ tùng Polyetylen (PE) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước
7.2	Ống và phụ tùng nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp và thoát nước
7.3	Ống và phụ tùng Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho mục đích cấp và thoát nước
7.4	Ống và phụ tùng bằng chất dẻo (PVC-U; PP; PE) thành kết cấu dùng cho mục đích thoát nước chôn ngầm trong điều kiện không chịu áp
7.5	Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh trên cơ sở nhựa polyeste không no (GRP) sử dụng trong cấp nước chịu áp và không chịu áp

DỰNG