

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 0708-1/NVP ngày 10/8/2020 của Công ty TNHH MTV Nhà Việt Phát, địa chỉ: 738/119/1, đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (số biên nhận 000.00.14.H19-200811-0005 ngày 11/8/2020 của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ – Sở Xây dựng - Trung tâm hành chính công tỉnh, ngày hẹn trả: 18/8/2020) cho sản phẩm:

- **Tên sản phẩm: GẠCH GÓM ÓP LÁT ÉP BÁN KHÔ**
- **Nhãn hiệu: GEMSER TILES**
- **Nơi sản xuất: GEMSER TILES - ẤN ĐỘ**
- **Kiểu, loại: gạch ốp lát đã tráng men, nhóm BIa ($E \leq 0,5\%$)**

STT	Mã hàng	Kích thước (mm)	Số lượng (m ²)
1	BRESSIA ONICIATA	1200x1200	403,20
2	ANTRESIT BEIGE.	1200x1200	192,96
3	ROKER 77115	600x1200	576
TỔNG			1.172,16

- **Đặc trưng kỹ thuật:**

Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố
Độ hút nước	%	$E \leq 0.5$
Độ bền uốn	MPa	≥ 35
Độ chịu mài mòn	Cấp	I, II, III
Hệ số giãn nở nhiệt dài	$10^{-6} \times ^\circ\text{C}^{-1}$	≤ 9
Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	-

- **Công ty nhập khẩu: CÔNG TY TNHH MTV NHÀ VIỆT PHÁT**

+ Địa chỉ trụ sở: 738/119/1, đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Thuộc lô hàng nhập khẩu theo khai báo:

- + Hợp đồng : 03/2020-21 ngày 25/05/2020
- + Hóa đơn số : 03/2020-21 ngày 16/06/2020
- + Vận đơn số : A93A000389 ngày 23/06/2020
- + Tờ khai nhập khẩu số : 103404435962 ngày 07/07/2020
- + Cửa khẩu nhập khẩu : Cảng Cát Lái- TP HCM

+ Thời gian nhập khẩu : 07/2020

- Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD ban hành theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019.

- **Phương thức chứng nhận: Phương thức 7** (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ), theo Giấy Chứng nhận số VIC/20/HQ/3.14.0707 cấp ngày 06/8/2020 của Công ty cổ phần giám định khử trùng Vietnamcontrol.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Công ty TNHH MTV Nhà Việt Phát. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Công ty TNHH MTV Nhà Việt Phát phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./

Nơi nhận:

- Công ty TNHH MTV Nhà Việt Phát;
- TTHCC tỉnh;
- UBND Tp Biên Hòa (để biết);
- BGĐ SXD;
- Văn phòng sở (đăng lên trang TTĐT);
- Lưu: VT, QLCLXD.Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số 0708-1/NVP

Tên tổ chức, cá nhân: Công Ty TNHH MTV Nhà Việt Phát

Địa chỉ: 738/119/1 Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa

Điện thoại: 0918268804

E-mail: dinhtc1975@gmail.com

CÔNG BỐ:

Tên hàng hóa: Gạch gốm ốp lát ép bán khô

Kiểu, loại: Gạch ốp lát đã tráng men, nhóm Bla

STT	Mã hàng	Kích thước (mm)	Số lượng (m ²)
1	BRESSIA ONICIATA	1200x1200	403,20
2	ANTRESIT BEIGE.	1200x1200	192,96
3	ROKER 77115	600x1200	576
TỔNG			1.172,16

Nhãn hiệu: Gemser Tiles

Nơi sản xuất: Gemser Tiles - Ấn Độ

Đặc trưng kỹ thuật:

Chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn vị tính	Chất lượng công bố
Độ hút nước	%	$E \leq 0.5$
Độ bền uốn	MPa	≥ 35
Độ chịu mài mòn	Cấp	I, II, III, IV
Hệ số giãn nở nhiệt dài	$10^{-6} \times ^\circ\text{C}^{-1}$	≤ 9
Hệ số giãn nở ẩm	mm/m	-

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2019/BXD

Căn cứ công bố hợp quy:

Giấy chứng nhận hợp quy số: VIC/20.HQ/ 3.14.0707 Cấp ngày: 06/08/2020 của công ty Công Ty Cổ Phần Giám Định- Khử Trùng Vietnamcontrol

Phương thức đánh giá sự phù hợp: phương thức 7

Công Ty TNHH MTV Nhà Việt Phát cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của hàng hóa **Gạch gốm ốp lát ép bán khô** do đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng./.

TP.HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2020

Đại diện Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)





VIETNAMCONTROL

THE VIETNAMCONTROL INSPECTION FUMIGATION JOINT-STOCK COMPANY

Office: Vietnamcontrol Building, 94 Nguyen Cuu Van Street, Ward 17, Binh Thanh District, HCMC, VN

Tel: (84)-028.39117095

Hotline: 1800556836

17065VIF-CB-TT03-F01

Email: info@vietnamcontrol.com

Web: www.vietnamcontrol.com

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Số: VIC/20.HQ/3.14.0707

Chứng nhận lô hàng:

GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ (NHÓM B1a)

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Kiểu loại | : | Gạch gốm ốp lát ép bán khô, loại có tráng men |
| 2. Kiểu loại theo khai báo | : | Gạch ốp lát đã tráng men, mới 100%.
(Chi tiết nêu tại phụ lục của giấy chứng nhận này) |
| 3. Thuộc lô hàng nhập khẩu theo khai báo | : | |
| - Số lượng | : | 1.172,16 m ² |
| - Hợp đồng | : | 03/2020-21 ngày: 25/05/2020 |
| - Hóa đơn số | : | 03/2020-21 ngày: 16/06/2020 |
| - Vận đơn số | : | A93A000389 ngày: 23/06/2020 |
| - Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số | : | 103404435962 ngày: 07/07/2020 |
| - Cửa khẩu nhập khẩu | : | Cảng Cát Lái – TP. HCM |
| - Thời gian nhập khẩu | : | 07/2020 |
| 4. Nhà sản xuất | : | GEMSER TILES |
| 5. Doanh nghiệp xuất khẩu | : | GEMSER TILES |
| 6. Địa chỉ doanh nghiệp xuất khẩu | : | Shop No. 104-Adhayashakti Chamber, National Highway No. 8 Near Lalpar, Morbi, Morbi Gujarat, India |
| 7. Doanh nghiệp nhập khẩu | : | CÔNG TY TNHH MTV NHÀ VIỆT PHÁT |
| 8. Địa chỉ doanh nghiệp nhập khẩu | : | 738/119/1 Phạm Văn Thuận, P. Tam Hiệp, TP. Biên Hòa |
| 9. Địa điểm lấy mẫu | : | 140 Đường Số 8, Phước Bình, Quận 9, TP. HCM |
| Phù hợp với các yêu cầu quy định tại | : | QCVN 16:2019/BXD (theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD, ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng) và được phép sử dụng dấu hợp quy (CR) theo mẫu do Công ty CP Giám Định Khử Trùng Vietnamcontrol cung cấp |
| Phương thức đánh giá | : | Phương thức 7 (Theo thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ). |

Ngày cấp giấy chứng nhận

06/08/2020
UBND PHƯỜNG TÂN HIỆP
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2020

CHỨNG THỰC BẢN SAO NÀY. GIÁM ĐỐC

ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH



Nơi nhận:

- Khách hàng (2 bản)
- Lưu P.CN



Cao Nguyễn Triều Viên

VIETNAMCONTROL - NORTH BRANCH
Add: No. 9 Lane 1, Quoc Suu St., Nhon Chanh
Ward, Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam
Tel: (84)-24-32262277 - Fax: (84)-24-32362277
Email: info.north@vietnamcontrol.com

VIETNAMCONTROL - HAI PHONG BRANCH
Add: 14 Coi 20, EDIM Ngan-Nam - Coi Bi Airport
Gang Cho Ward, Ngan District
Hai Phong City, Vietnam
Tel: (84) 225 3536257 - Fax: (84) 225 3536257
Email: info.haiphong@vietnamcontrol.com

VIETNAMCONTROL - HUE BRANCH
Add: No. 341 Nguyen Quoc Suu, An Huu Dist.
Son Tra District, Hue City, Vietnam
Tel: (84) 234 3536257 - Fax: (84) 234 3536257
Email: info.hue@vietnamcontrol.com

VIETNAMCONTROL - CENTRAL BRANCH
Add: No. 18 Phan Ngu Lao St., Ly Thuong Kiet Ward
Tan Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84) 0254 2798797 - Fax: (84) 0254 3479888
Email: info.central@vietnamcontrol.com

VIETNAMCONTROL - PHU MY BRANCH
Add: 65 Trung Hoa Thuan St., Phu My Town,
Tan Thanh District,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84) 0254 2798797 - Fax: (84) 0254 3479888
Email: info.phumy@vietnamcontrol.com

VIETNAMCONTROL - LANG SON BRANCH
Add: 17 Nam Quan Area, Dong Thang To
Cao Luc District, Lang Son, Vietnam
Tel: (84) 980 766 800
Email: info.langson@vietnamcontrol.com

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Hoa



17065VIF-CB-TT03-F01

VIETNAMCONTROL

THE VIETNAMCONTROL INSPECTION FUMIGATION JOINT-STOCK COMPANY

Office: Vietnamcontrol Building, 94 Nguyen Cuu Van Street, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (84)-028.39117095

Email: info@vietnamcontrol.com

Hotline: 1800556836


Web: www.vietnamcontrol.com

Phụ lục:

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Số: VIC/20.HQ/3.14.0707

STT	Kiểu loại theo khai báo	Số lượng theo khai báo (m ²)	Kích thước theo khai báo (cm)
1	Gạch ốp lát đã tráng men, mã hàng: BRESSIA ONICIATA. Độ hút nước < 0,5% tính theo trọng lượng, mới 100%	403,20	120 x 120
2	Gạch ốp lát đã tráng men, mã hàng: ANTRESIT BEIGE. Độ hút nước < 0,5% tính theo trọng lượng, mới 100%	192,96	120 x 120
3	Gạch ốp lát đã tráng men, mã hàng: ROKER 77115. Độ hút nước < 0,5% tính theo trọng lượng, mới 100%	576,00	60 x 120



Nơi nhận:

- Khách hàng (2 bản)
- Lưu P.CN



VIETNAMCONTROL - NORTH BRANCH
Add: Số 9 Lane 1, Quận Nhàn Sơn, Nhàn Chính
Quận Thanh Xuân Bắc, Hà Nội City, Vietnam
Tel: (84)-24 4296277 - Fax: (84)-24 4296277
Email: info.north@vietnamcontrol.com

VIETNAMCONTROL - HAI PHONG BRANCH
Add: 14 Lot 22C KĐT Núi Ngang Sơn - Cầu Bè Airport
Đông Khê Ward, Ngang Sơn District,
Hải Phòng City, Vietnam
Tel: (84)-225 336252 - Fax: (84)-225 336252
Email: info.haiphong@vietnamcontrol.com

VIETNAMCONTROL - DANANG BRANCH
Add: Số 345 Ngõ Duyệt Sĩ, An Lạc Hạ Ward,
Sơn Trà District, Đà Nẵng City, Vietnam
Tel: (84)-236 393890 - Fax: (84)-236 393892
Email: info.danang@vietnamcontrol.com

VIETNAMCONTROL - CENTRAL BRANCH
Add: Số 18 Pham Ngoc Lai St - Is Thang Kien Ward,
Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam
Tel: (84)-256 333289 - Fax: (84)-256 333289
Email: info.central@vietnamcontrol.com

VIETNAMCONTROL - PHU MY BRANCH
Add: 63 Hoàng Hoa Thám St, Phú Mỹ Town,
Tân Thành District,
Bà Rịa - Vũng Tàu Province, Vietnam
Tel: (84)-0254 3478079 - Fax: (84)-0254 3478066
Email: info.phu@vietnamcontrol.com

VIETNAMCONTROL - LANG SON BRANCH
Add: 12 Nam Quan Area, Dong Dang Town,
Cao Lộc District, Lạng Sơn, Vietnam
Tel: (84) 935 766 888
Email: info.langson@vietnamcontrol.com



THE VIETNAMCONTROL INSPECTION FUMIGATION JOINT-STOCK COMPANY

Web: www.vietnamcontrol.com

(VILAS 1049 – CM-01/20072020; CM-02/20072020 – 21/07/2020)

- Kích thước: (120 x 120)cm**

2) Gạch ốp lát đã tráng men. Mã hàng: 77115, độ hút nước $\leq 0,5\%$. Kích thước: (60 x 120)mm

STT	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị	Kết quả kiểm nghiệm mẫu:	Phạm vi yêu cầu theo TCVN 7745:2007
				1	
1	Độ hút nước	TCVN 6415-3:2016	%	0,42	≤ 0,5
2	Cường độ uốn	TCVN 6415-4:2016	MPa	41,9	≥ 35
3	Hệ số giãn nở nhiệt dài	TCVN 6415-8:2016	10 ^{-6/0C}	5,96	≤ 9
4	Hệ số giãn nở ẩm	TCVN 6415-10:2016	mm/m	-	Không YC
5	Độ chịu mài mòn bề mặt	TCVN 6415-7:2016	Cấp	III	I,II,III,IV

VIETNAMCONTROL - LANG SON BRANCH
Add: 12 Nam Quan Area, Dong Ding Town,
Cao Lox District, Lang Son, Vietnam
Tel: (84) 918 768 886
E-mail: info.langson@vietnamcontrol.co.uk