

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG
Số: 5354/TB-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 08 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 02/2020/CBHQ-HVPT ngày 18/9/2020 của Chi nhánh Công ty TNHH XDCT Hùng Vương tại Phước Tân, địa chỉ: khu phố Miếu, phường Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Số biên nhận 000.00.14.H19-201002-0003 ngày 02/10/2020 của Trung tâm hành chính công tỉnh, ngày hẹn trả: 09/10/2020) cho sản phẩm:

- **Tên sản phẩm: CÁT NGHIÊN DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA**
- Kiểu, loại: cát hạt thô; hạt mịn



- Nhãn hiệu:

- **Nhà sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG TẠI PHƯỚC TÂN**

+ Địa chỉ trụ sở: khu phố Miếu, phường Phước Tân, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

+ Địa chỉ nơi sản xuất: mỏ đá Tân Cang 8, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD ban hành theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019. **Có giá trị từ ngày ban hành Thông báo tiếp nhận hợp quy đến ngày 15/9/2023.**

- **Phương thức chứng nhận: Phương thức 5** (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ), theo Giấy Chứng nhận số 200837.PRO.CN20.02 ngày cấp 16/9/2020 kèm theo Quyết định cấp chứng nhận sản phẩm số 200837.PRO.CN20.02/QĐCN-ICB của Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế cấp ngày 16/9/2020.

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của Chi nhánh Công ty TNHH XDCT Hùng Vương tại Phước Tân. Thông báo này không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Chi nhánh Công ty TNHH XDCT Hùng Vương tại Phước Tân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.

Nơi nhận:

- Chi nhánh Công ty TNHH XDCT Hùng Vương tại Phước Tân;
- TTHCC tỉnh;
- UBND TP. Biên Hòa (phối hợp);
- BGĐ SXD;
- Văn phòng sở (đăng lên trang TTĐT);
- Lưu: VT, QLCLXD.Nam



Nguyễn Minh Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

SỐ : 02/2020/CBHQ- HVPT

Tên tổ chức: Chi nhánh Công ty TNHH XDCT Hùng Vương Tại Phước Tân

Địa chỉ chủ sở chính: Tổ 11, Khu Phố Miếu, Phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện Thoại: 02513685608


Fax :

CÔNG BỐ

Tên sản phẩm: CÁT NGHIÊN CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA

Kiểu loại : Cát thô; Cát mịn

Nhãn hiệu:



CTXD HÙNG VƯƠNG

Nơi cung cấp mẫu: Chi Nhánh Công Ty TNHH XDCT Hùng Vương tại Phước Tân

Địa điểm: Tổ 11, khu phố Miếu, Phường Phước Tân, TP, Biên Hòa, T, Đồng Nai.

Đặc trưng kỹ thuật: QCVN16:2019/BXD. Và được phép sử dụng giấy hợp quy (CR)

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 16:2019/BXD; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Căn cứ công bố hợp quy: Giấy chứng nhận hợp quy số: 200837. PRO.CN20.01 Ngày 16-09-2020 Mã số: 200837.PRO.CN20.01/QĐCN-ICB của Công Ty Cổ Phần Chứng Nhận Quốc Tế cấp ngày 16/09/2020.

Phương thức đáng giá phù hợp:

Phương thức 5 của Thông tư 28/TT-BKHCN ban hành ngày 12/12/2012.

Chi nhánh công ty TNHH XDCT Hùng Vương tại Phước Tân cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đá Đá mi sàng 5-10; Đá 1x2 (5-20mm), Đá 2x4 (10-40mm), Đá 4x6 (20-70mm) cho bê tông và vữa do đơn vị cung cấp, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 09 năm 2020

Đại Diện Tổ Chức



GIÁM ĐỐC
Hà Công Kiên



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN SAO

Số: 200837.PRO.CN20.02/QĐCN-ICB

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chứng nhận sản phẩm hàng hóa

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ

- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
- Căn cứ vào Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-BXD ngày 22 tháng 07 năm 2020 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2019/BXD;
- Căn cứ vào Quy định về đánh giá sản phẩm của Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế (ICB);
- Căn cứ vào kết quả đánh giá và kiến nghị của phòng Chứng nhận của ICB,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cấp giấy chứng nhận hợp quy số: 200837.PRO.CN20.02 ngày 16.09.2020 cho:

a. Sản phẩm hàng hóa sau đây phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16:2019/BXD

Stt	Tên sản phẩm hàng hóa	Mô tả sản phẩm	Ghi chú
1.	Cát nghiền cho bê tông và vữa	Cát thô	
2.		Cát mịn	

b. Đơn vị:

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÙNG VƯƠNG TẠI PHƯỚC TÂN

c. Địa chỉ:

Trụ sở: Tổ 11, khu phố Miếu, phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mỏ đá xây dựng Tân Cang 8: Phường Phước Tân và phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

d. Đánh giá theo phương thức 5 của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ban hành ngày 12/12/2012.

Điều 2: Đơn vị được chứng nhận tại Điều 1 được phép sử dụng dấu hiệu chứng nhận hợp quy (CR) trên các sản phẩm và bao bì chứa sản phẩm được chứng nhận tại Mục a của Điều 1 trong thời gian chứng chỉ có hiệu lực.



Điều 3: Đơn vị được chứng nhận tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các quy định đánh giá, chứng nhận của ICB cũng như của luật định.

Điều 4: Đơn vị được chứng nhận phải chịu sự đánh giá giám sát định kỳ tối đa 12 tháng một lần bởi ICB nếu không chứng chỉ chứng nhận sản phẩm đã cấp cho đơn vị sẽ mất hiệu lực ngay lập tức.


Điều 5: Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy có hiệu lực từ ngày 16/09/2020 đến ngày 15/09/2023./.

Nơi nhận:

- Như điều 1: **CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**
- Lưu: VT. **Số chứng thực: 20030**
- Quyển số: 01 SCT/BS**

Ngày: 02-10-2020

ĐÃ THỬ PHI



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH TÙNG

CÔNG CHỨNG VIÊN



Trương Thị Thanh Trúc





CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM/ *CERTIFY PRODUCTS:*

Cát nghiền dùng cho bê tông và vữa (Chi tiết tại quyết định)./.

Grinding sand for concrete and mortar (Detail at decision)✓

ĐƯỢC SẢN XUẤT BỞI/ PRODUCING OF:

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÙNG VƯƠNG TẠI PHƯỚC TÂN
BRANCH OF HUNG VUONG CONSTRUCTION WORKS COMPANY LIMITED IN PHUOC TAN

ĐIÀ CHỈ/ ADDRESS:

Trụ sở/ Head office: Tổ 11, khu phố Miếu, phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai/
Group 11, Mieu neighborhood, Phuoc Tan ward, Bien Hoa city, Dong Nai province

Mô đá xây dựng Tân Cang 8/ *Tan Cang 8 construction stone quarry: Phường Phước Tân và phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai/ Phuoc Tan ward and Tam Phuoc ward, Bien Hoa city, Dong Nai province*

PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA QUY CHUẨN/ *APPROVED WITH REQUIREMENTS OF REGULATION:*

QCVN 16:2019/BXD

Và được phép sử dụng dấu hiệu hợp quy (CR) sau đây trực tiếp trên sản phẩm hoặc bao bì chứa đựng sản phẩm/ Have right to use the below conformity regulation logo (CR) on products or product packaging./

CHỨNG THỰC BẢN SẴO DÙNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 10032
Quyển số: 06 SCT/BS

Ngày: 02-10-2020



Phương thức chứng nhận/

Method certification:

05 (Thông tư 28/2012/TT-BKHCN)

Chứng chỉ số/ *Certification No.:* 200837.PRO.CN20.02

Ngày cấp/ Issued date: 16/09/2020

Ngày hết hạn/ *Expired date*: 15/09/2023

Chứng chỉ sẽ mất hiệu lực nếu sản phẩm của khách hàng không vượt qua cuộc đánh giá giám sát hàng năm của ICB/ This certificate will lapse if the customer's product does not pass the surveillance of ICB J.

Đại diện ICB/ *On behalf of ICB*

GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR



NGUYỄN THANH TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY
 Website: chungnhanquocite.vn Email: cert@chungnhanquocite.vn





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG
 Trụ sở chính: Số 10, Tổ 7, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
 VPGD: C9, Lô 8, KĐT M Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
 Điện thoại: 0243-640-8825 Fax: 0243-683-0837
 Website: <http://www.chungnhanquocite.vn/> Email: cert.chungnhanquocite@gmail.com



Số: 200837.QMS.PRO.CN20

BM - TN - 07

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁT

Test result sand

1. Đơn vị yêu cầu/ Client: **CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÙNG VƯƠNG TẠI PHƯỚC TÂN**

2. Trụ sở/ Office: **Tổ 11, khu phố Miếu, phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai**

3. Địa chỉ lấy mẫu/ Source sample: **Mỏ đá xây dựng Tân Cảng ở phường Phước Tân và phường Tân Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai**

4. Tên mẫu thử/ Sample: **Cát nghiền cho bê tông và vữa (cát thô)**

5. Biên bản lấy mẫu số/ Sampling record no.: **200837.QMS.PRO.CN20**

6. Mục đích thí nghiệm/ Purpose of experiments: **Chứng nhận hợp quy**

7. Ngày nhận mẫu/ Admit sample date: **24 / 08 / 2020**

8. Ngày thử nghiệm/ Testing sample date: **24 / 08 / 2020**

9. Ngày tổng hợp/ Summary date: **12 / 09 / 2020**

10. Phương pháp thử nghiệm/ Test method: **TCVN 7572-2:2006, TCVN 9205:2012, TCVN 7572-1:2006, TCVN 7572-15:2006**


Ngày: **02-10-2020**

CÔNG CHỨNG VIÊN



ĐÃ THU PHÍ

STT No	Tên chỉ tiêu/ Criteria name	Đơn vị Unit	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test result	Tiêu chuẩn Standard	Đánh giá
1	Hàm lượng hạt có kích thước nhỏ hơn 75 μ m	%	9	≤ 16	Đạt
2	Hàm lượng Ion clorua	%	0,004	<0.01	Đạt
3	Khả năng phản ứng kiềm Silic	-	Trong vùng cốt liệu vô hại	Trong vùng cốt liệu vô hại	Đạt
4	Thành phần hạt	-	Trong phạm vi cho phép (Năm giữa 2 giới hạn)	Trong phạm vi cho phép (Năm giữa 2 giới hạn)	Đạt
	Cỡ sàng (mm)	Lượng sót riêng (g)	Sốt tích lũy (g)	Sốt tích lũy (%)	
	2.5	80	80	8	
	1.25	150	230	23	
	0.63	270	500	50	
	0.315	210	710	71	
	0.14	220	930	93	
	<0.14	70	1000	100	
Mn=	2,45				



Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2020

Thí nghiệm viên
Tester by

[Signature]

Vũ Thị Huyền

Trưởng phòng thí nghiệm
Chief of the Lab



Lê Thuận Sơn



Nguyễn Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG
Trụ sở chính: Số 10, Tổ 7, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
VPGD: C9, Lô 8, KĐT M Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243-640-8825 Fax: 0243-683-0837
Website: <http://www.chungnhanquocite.vn/> Email: cert.chungnhanquocite@gmail.com



BẢN SAO

Số: 200837.QMS.PRO.CN20

BM - TN - 07

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁT

Test result sand

- Đơn vị yêu cầu/ Client: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÙNG VƯƠNG TẠI PHƯỚC TÂN
- Trụ sở/ Office: Tổ 11, khu phố Miếu, phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Địa chỉ lấy mẫu/ Source sample: Mô đá xây dựng Tân Càng 8: Phường Phước Tân và phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Tên mẫu thử/ Sample: Cát nghiền cho vữa (cát mịn)
- Biên bản lấy mẫu số/ Sampling record no.: 200837.QMS.PRO.CN20
- Mục đích thí nghiệm/ Purpose of experiments: Chứng nhận hợp quy
- Ngày nhận mẫu/ Admit sample date: 24 / 08 / 2020
- Ngày thử nghiệm/ Testing sample date: 24 / 08 / 2020
- Ngày tổng hợp/ Summary date: 12 / 09 / 2020
- Phương pháp thử nghiệm/ Test method: TCVN 7572-2:2006, TCVN 9205:2012, TCVN 7572-14:2006, TCVN 7572-15:2006

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Sở chứng thực
Quyển số: 28027 SCT/BS

Ngày: 02-10-2020


CÔNG CHỨNG VIÊN



Quang Lê Thanh Truoc

ĐÃ THU PHÍ

STT No	Tên chỉ tiêu/ Criteria name	Đơn vị Unit	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ Test result	Tiêu chuẩn Standard	Đánh giá
1	Hàm lượng hạt có kích thước nhỏ hơn 75 μ m	%	8	≤ 25	Đạt
2	Hàm lượng Ion clorua	%	0,004	<0.01	Đạt
3	Khả năng phản ứng kiềm Silic	-	Trong vùng cốt liệu vô hại	Trong vùng cốt liệu vô hại	Đạt
4	Thành phần hạt	-	Trong phạm vi cho phép (Năm giữa 2 giới hạn)	Trong phạm vi cho phép (Năm giữa 2 giới hạn)	Đạt
	Cỡ sàng (mm)	Lượng sót riêng (g)	Sốt tích lũy (g)	Sốt tích lũy (%)	
	2.5	0	0	0	
	1.25	90	90	9	
	0.63	150	240	24	
	0.315	220	460	46	
	0.14	250	710	71	
	<0.14	290	1000	100	
Mn=	1,5				



Thí nghiệm viên
Tester by

Vũ Thị Huyền

Trưởng phòng thí nghiệm
Chief of the Lab

LAS 1753

Lê Thuận Sơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
CHỦNG NHẬN QUỐC TẾ
Giám đốc/ Director
Nguyễn Thanh Tùng